Zertifikat

Passivhaus geeignete Komponente
Für kühl-gemäßigtes Klima, gültig bis 31.12.2015

Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
GERMANY

Kategorie: **Rolladen- und Jalousiekasten**
Hersteller: **Joma Dämmstoffwerk GmbH**
87752 Holzgünz, GERMANY
Produktname: **JOMATEKT Jalousiekasten Plus**

Pilotzertifizierung

Die Passivhaus-Tauglichkeit wurde wie folgt nachgewiesen*:

Ein eingebautes Fenster wurde mit Jalousiekasten am oberen Anschluß und Führungsschienen seitlich berechnet. Die Wärmeverluste wurden mit U_g = 0,70 W/(m²K), U_w = 0,8 W/(m²K) und bei einem Fenstermaß von 1,23 m * 1,48 m ermittelt:

$$U_{W,eingebaut} \leq 0{,}85\ W/(m^2K)$$



Schnitt Jalousiekasten



Isothermenbild

* Der Nachweis dieser Kategorie ist vorläufig und muß mit zunehmendem Kenntnisstand evtl. noch angepasst werden. Dieses Zertifikat behält auf jeden Fall seine Gültigkeit.

ZERTIFIZIERTE KOMPONENTE
Passivhaus Institut

www.passiv.de

0401rs03